

Feuille de résultats, annexe au rapport d'analyse

Contrôle K3169, Syndicat pour l'alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED), 2520 La Neuveville



STS 0110

Description de l'échantillon

Numéro de l'échantillon 118894
Date de prélèvement 20.03.2018
Heure du prélèvement 06h45
Date d'arrivée 20.03.2018
Commune Nods
Nom du réseau S E D, réseau de distribution Nods
No du lieu de prélèvement 02140
Désignation Réservoir Pierre-Grise, conduite de départ
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de l'eau 5,0 °C

Résultats physiques et chimiques

Critères d'analyse	Résultat	Unité	Exigence pour eau potable selon OPBD
Aspect	aucune altération		aucune altération
Turbidité (90 degrés) (Photométrie)	0,5	NTU	valeur indicative: 1,0
Chlorure	4,1	mg/l	valeur maximale: 250,0
Fluorure	0,05	mg/l	valeur maximale: 1,50
Nitrate	31,8	mg/l	valeur maximale: 40,0
Nitrite	non décelable	mg/l	valeur maximale: 0,50
Sulfate	16,2	mg/l	valeur maximale: 250,0
Ammonium	non décelable	mg/l	valeur maximale: 0,10
Calcium	114,2	mg/l	
Potassium	0,4	mg/l	
Magnésium	5,2	mg/l	
Sodium	2,4	mg/l	valeur maximale: 200,0
Dureté totale	3,06	mmol/l	
Degré de dureté	30,6	°f	

Légende: OPBD = Ordonnance sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Appréciation

Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Responsable: Rudolf Robbi, chef du service d'inspection de l'eau potable et des eaux de baignade
Tél. 031 633 11 24, rudolf.robbi@gef.be.ch

Remarques: La présente feuille de résultats, produite électroniquement, est valable sans signature.
Vous trouverez des informations concernant le prélèvement, les méthodes d'analyse et d'éventuelles mesures dans la lettre d'accompagnement.

Feuille de résultats, annexe au rapport d'analyse

Contrôle K2926, Syndicat pour l'alimentation en eau du Plateau de Diesse
(SED), 2520 La Neuveville



STS 0110

Description de l'échantillon

Numéro de l'échantillon 118855
Date de prélèvement 13.03.2018
Heure du prélèvement 04h30
Date d'arrivée 13.03.2018
Commune Nods
Nom du réseau S E D, réseau de distribution Nods
No du lieu de prélèvement 02135
Désignation Rue du Stand, maison famille, cuisine
Traitement de l'eau désinfectée
Utilisation utilisée comme eau potable
Température de l'eau 7,6 °C

Résultats microbiologiques

Critères d'analyse	Résultat	Unité (UFC)	Valeur maximale pour eau potable selon OPBD
Escherichia coli (EN ISO 9308-1)	non décelable	par 100 ml	non décelable
Entérocoques (EN ISO 7899-2)	non décelable	par 100 ml	non décelable
Germes aérobies, mésophiles (EN ISO 6222 mod.)	2	par ml	300 (réseau), 100 (au captage), 20 (après le traitement)

Légende: OPBD = Ordonnance sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
UFC = unités formant colonie

Appréciation

Les résultats d'analyse répondent aux dispositions légales.

Responsable: Rudolf Robbi, chef du service d'inspection de l'eau potable et des eaux de baignade
Tél. 031 633 11 24, rudolf.robbi@gef.be.ch

Remarques: La présente feuille de résultats, produite électroniquement, est valable sans signature.
Vous trouverez des informations concernant le prélèvement, les méthodes d'analyse et d'éventuelles mesures dans la lettre d'accompagnement.